



**Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирская экспертная компания»**

Юридический адрес: 630015 г. Новосибирск, Комбинатский переулок, 3; Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск, а/я 355;
Телефон/факс: (383)208-08-90/279-00-30 e-mail: sibek.lift@mail.ru; ИНН 5406306447; КПП 540101001; ОГРН 1055406024937
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.27ЛФ69 от 19.03.2013 г., выдан Федеральной службой по аккредитации, действителен до 30.11.2015г.

г. Новосибирск

«25» декабря 2014 г.

**Акт № ИЦ-А-839-0/14
полного технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом ИЦ ООО «Сибэк» Рябчиковым Геннадием Порфирьевичем
ФИО

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, смонтировавшей лифт,

директора Костина Валерия Петровича,
представителя ООО «Валанд Плюс»

должность, ФИО наименование организации

проведено полное техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу:
НСО, р.п. Краснообск, дом 203, п. 5

идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта зав. № 10525

Полное техническое освидетельствование проведено в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.
Результаты проверки, исследований (испытаний) и измерений указаны в документах: акте проверки технической документации АКТ № 839-А-ТД-14 от 25 декабря 2014 г., протоколе исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта Протокол № 839-ПИ-14 от 25 декабря 2014 г. и переданы специализированной лифтовой организации.
(указать номера и даты составления акта и протокола)

Заключение

1. Лифт соответствует действующему сертификату соответствия.
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу, модернизации.
3. Устройства безопасности лифта функционируют исправно.
4. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы положительные (на лифте с электрическим приводом).

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта в течение всего срока эксплуатации лифта.

Специалист ИЦ ООО «Сибэк»

штамп подпись

Г.П.Рябчиков
ФИО

Руководитель ИЦ ООО «Сибэк»

подпись

А.В.Андреев
ФИО

м.п.

подпись

В.П.Костин
ФИО

Настоящий акт получил представитель специализированной лифтовой организации



подпись